

Cyrix

CYRIX TECHNOLOGY PVT LTD.

Corp. Office-kaushalya Smriti Villa, East Indiranagar, Road No-1, Kankarbagh, Patna, Bihar
Contant No- 0612-2355171, +91-9334606460, Email-info@cyrix.in

Reg. no :U74999BR2012PTC018681

GST No.: 10AAECC8498D2ZQ

3rd October 2023

To,
The Principal,
DAV PUBLIC SCHOOL,
Rotary Campus, Ashoknagar,
Gaya,

Subject - Fire Fighting Work Completion Certificate For "DAV PUBLIC SCHOOL, ROTARY CAMPUS" GAYA.


Sir,


As per work order No. DAV/ RC, AN/ Gaya/ 2023/297, Date: 03.08.2023.
We have successfully completed the fire fighting work at DAV PUBLIC SCHOOL, ROTARY CAMPUS, GAYA.

List of installed Equipment are as follows-

1. Hydrant - 4 Pcs
2. Hose Pipe 15 mtrs - 4 pcs
3. Branch Pipe - 4 Pcs
4. Hose Reel Drum 30 mtrs -4 pcs
5. HoseBox- 4 pcs
6. 4 kg Fire Extinguisher - 4 pcs
7. Four Way -1pc
8. Contro Panel - 1 pc
9. Manual Call Point - 4 pcs
- 10.Hooter - 4 pcs.

CYRIX TECHNOLOGY PVT. LTD.


Authorised Signatory


Principal
D.A.V. Public School
Rotary Campus, Ashok Nagar
Gaya (Bihar)

Corp. Office-kaushalya Smriti Villa, East Indiranagar, Road No-1, Kankarbagh, Patna, Bihar
Contant No- 0612-2355171, +91-9334606460, Email-info@cyrix.in

पत्रांक1751 /

I.D-16-F.O-2022

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक...25/05/2022 /

सेवा में,

D.A.V PUBLIC SCHOOL

Rotary Campus, Ashok Nagar, Gaya- 823001(Bihar)

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि D.A.V PUBLIC SCHOOL Rotary Campus, Ashok Nagar, Gaya का बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अग्नि अंकेक्षण कर प्रतिवेदन अग्निशामालय पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये परामर्श/सुझाव का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त संस्थान को 45 दिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37,44 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०:-यथोपरि!

25/5
निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक1751 / पटना, दिनांक...25/05/2022 /

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि:-
1. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 2. अग्निशामालय पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

25/5
निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

Principal
Principal
D.A.V. Public School
Rotary Campus, Ashok Nagar
Gaya (Bihar)